

仕様書の内容に対する質問及び回答

令和8年3月31日

入札参加者 各位

大崎上島町長 谷川 正芳
(公 印 省 略)
(建 設 課)

工事(業務) 名 : 町道大串大西線法面保護工事

工事(業務) 場所 : 豊田郡大崎上島町中野

質 問 事 項	<p>防護柵工について 横断・転落防止柵の撤去・設置L=9.2mの仕様で設置・撤去手間のみ計上されています。 単第3表第4表は市場単価でありP種以外は適用できません。 現地は金網フェンスです。金網の撤去・再設置でしょうか。</p>
回 答	<p>本工事における防護柵工については、既設の金網フェンスの撤去・再設置を想定しており、その作業を「横断・転落防止柵 ビーム又はパネルの設置及び撤去」の歩掛りを代用しています。</p>