

設計図書の内容に対する質問及び回答

令和8年 8月 6日

入札参加者 各位

大崎上島町長 谷川 正芳
(公 印 省 略)
(建 設 課)

工事（業務） 名 ： 町道草木線道路改良工事

工事（業務）場所： 豊田郡大崎上島町明石

質 問 事 項	単第20表 再生密粒度20か13どちらが正しいのでしょうか？
回 答	設計における材料は、再生密粒度アスファルト混合物（20）が正しいものです。 なお、本工事においては歩掛に相違はなく、材料単価についても「再生密粒度アスファルト混合物（20）」の単価を採用しておりますので、そのまま積算してください。 なお、設計書については契約後に修正を行います。