

大崎上島町公営住宅における吹付けアスベスト等の使用実態について

平成29年6月時点
大崎上島町建設課

大崎上島町において吹付けアスベスト等(※1)が確認された公営住宅(平成17年度調査)

団地名	所在地	管理開始年度	住棟番号	吹付けアスベスト等の使用部位	備考
新野賀住宅	大崎上島町沖浦	H3	1号棟	全住戸の玄関ホール、DK、和室、洋室の天井	損傷、劣化等による石綿等の粉じんの飛散により、ばく露のおそれなし
新野賀住宅	大崎上島町沖浦	H3	2号棟	全住戸の玄関ホール、DK、和室、洋室の天井	損傷、劣化等による石綿等の粉じんの飛散により、ばく露のおそれなし
先野賀住宅	大崎上島町沖浦	H6	—	全住戸の玄関ホール、DK、和室、洋室の天井	損傷、劣化等による石綿等の粉じんの飛散により、ばく露のおそれなし

(※1)吹付けアスベスト、アスベスト含有吹付けロックウール、パーライト、発泡けい酸ソーダ、ひる石(バーミキュライト)、その他の吹付材(不明なものを含む)

[分析方法]

- ・定性分析(基発第188号「建築物の耐火等吹き付け材の石綿含有率の判定方法について」)
- ・定量分析(基安化発第0622001号「建材中の石綿含有率の分析方法について」)